

İLİHİYAT FAKÜLTESİ-DENİZLİ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO HİZMET BİNASI
YANGIN GÜVENLİĞİ EKİPMANLARININ KONTROLÜ BİLGİLERİ TABLOSU

YANGIN SÖNDÜRÜCÜ/TÜPLERİN KONTROLÜ

S.No	Bulunduğu Yer	Taşınır Kayıt No	Cinsi	Kg	Sorumlu Kişinin Adı Soyadı/Tel Telefon No	Etiket Mevcut	Son Kullanma Tarihi	Basınç Uygunluğu	Talimat takibi	Duvara asılmış (100 cm)	İşaretleme (200 cm)	Açıklama
1	İlahiyat Fakültesi FRYO-A-K2-25 Evrak ve kağıt malzeme deposunda	164009	KKT	12	İlahiyat: Süleyman Serinkan Şef 5423800918 İş:2964447	Evet	Mart 2027	Uygun	Var	Duvara asılı değil.	Yok	100 cm yükseklige metal aparat ile asılacak
2	Denizli Sağlık Hizmetleri MYO Zemin Kat D Blok	12502	KKT	6	DSHMYO: Erhan ARAN Şef 5395154824 İş:2964466	Evet	Mart 2027	Uygun	Var	Yangın dolabında	Yok	
3	DSHMYO Zemin Kat D Blok	12507	KKT	6		Evet	Mart 2027	Yetersiz	Var	Yangın dolabında	Yok	
4	DSHMYO 1. Kat D Blok	12504	KKT	6		Evet	Mart 2027	Yetersiz	Var	Yangın dolabında	Yok	
5	DSHMYO 1. Kat D Blok	12505	KKT	6		Evet	Mart 2027	Uygun	Var	Yangın dolabında	Yok	
6	DSHMYO 2. Kat D Blok	12506	KKT	6		Evet	Mart 2027	Yetersiz	Var	Yangın dolabında	Yok	
7	DSHMYO 2. Kat D Blok	12508	KKT	6		Evet	Mart 2027	Yetersiz	Var	Yangın dolabında	Yok	
8	DSHMYO 3. Kat D Blok	12509	KKT	6		Evet	Mart 2027	Yetersiz	Var	Yangın dolabında	Yok	
9	DSHMYO 3. Kat D Blok		KKT	6		Evet	Mart 2027	Yetersiz	Var	Yangın dolabında	Yok	
10	DSHMYO 2. Kat (Lab) D Blok	5056	Islak K. Proje	6		Evet	Mart 2027	Uygun	Var	Duvara asılı değil.	Yok	100 cm yükseklige metal aparat ile asılacak
11	DSHMYO 3 Kat (MTFK) D Blok	5055	KKT	1		Evet	Geçmiş	Yetersiz	Var	Duvara asılı değil.	Yok	SKT geçmiş. 6 kg lık yenisi istenecek
12	Ambulansta tüp mevcut	-	KKT	2		Evet	Mart 2027	Uygun	Yok	Evet	Yok	Kayda girecek

YANGIN DOLAPLARININ KONTROLÜ

Yangın dolapları	Hasar durumu	Su Basma Sistemi K.	Talimat var mı	İşaretleme (200 cm)	Erişilebilirlik durumu	Açıklama
Koridorların başında ve sonunda toplam 8 adet yangın dolabı var.	Yok	Sorun yok	Var	Yok	Uygun	

YANGIN MERDİVENLERİ ACİL DURUM YOLLARI

Açıklama: Yangın merdiveni yok. Acil durum yolları açık. Pano ve çöp kutuları sabitlenmeli.

ACİL DURUM AYDINLATMALARI VE YÖNLENDİRMELER

Açıklama: Acil durum aydınlatmaları çalışıyor. Koridorların başında ve sonundaki yönlendirmelerden bazıları en yakın çıkışı gösterecek şekilde düzenlenmeli.

ACİL DURUM BUTONLARI VE DİĞER EKİPMANLAR

Açıklama: Acil durum butonları yeterli. Yetkili firma tarafından yangın algılama ve uyarı sistemleri kontrolü bir hafta önce yapıldı. Yapı İşleri Daire Başkanlığından kontrol tutanakları talep edilerek İSG dosyasına konulmalı.

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında birimizde yangın güvenliği ekipmanlarının kontrolü 05.11.2025 tarihinde tarafımızca yapılarak kayıt altına alınmıştır.

İSG Uzm. Huriye-DEMİRHAN

Sivil Sav.Sor. Necla TARPICI

Şef Erhan ARAN

İlahiyat Fak. Sek. Hidayet BAĞLAN

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

İSG Koordinatörü: 17.10.2025
E-767168 50yılı
Yapısı, görevi
05.11.2025